



Brandklass: EI 60

1. Kopparör 15-22mm, Armaflex-isolering.
2. Kompositrör 16-20mm, Armaflex-isolering.
3. Kabelknippe max. 40mm.
4. Skiv- / Betong vägg min. 60mm.
5. Brandakryl fyllning, Joints Fire Acryl Pro+, Djup=25mm, ETA-13/0992.
6. Brandull, Joints Fire Wool Pro+.
7. PS 100 PVC-plast kanal.

Min. fogbredd= 10mm.

Min. genomföringsdiameter = Rördiameter + 20mm.