



Brandklass: EI 60

1. Kopparrör 15-22mm, Armaflex-isolering.
2. Kompositrör 16-20mm, Armaflex-isolering.
3. Kabelknippe max. 40mm.
4. Skiv- / Betongvägg min. 60mm.
5. Brandgästätning: Brandakrylfyllning, Joints Fire Acryl Pro+, ETA-13/0992.
6. Firewrap, Joints Fire Wrap Pro+, installering: 2 varv kring röret eller kabelnippet, ETA 14/0033.
7. PS 100 PVC-plast kanal.

Fogbredd= 6-10mm.

Genomföringsdiameter = Rördiameter + 12-20mm.